
1548/02.08.00.01/2026**Pertun päiväkot, kattopalkkien lisäeristystyön urakoitsijan valinta**

Selostus Pertun päiväkodissa havaittiin, että teräksiset kattopalkit kondensoivat kosteutta, jonka vuoksi kattopalkit lisäeristetään. Lisäeristys toteutetaan avaamalla vesikatto ja lisäämällä palovillaa teräspalkin päälle, jonka jälkeen vesikatto ummistetaan erillisten rakennesuunnitelmien mukaisesti. Työ tilataan puitesopimukseen perustuen Kennu Oy:lta hintaan 34 799,40€.

Päätöksen peruste

Hallintosäätö, toimivalta talousasioissa, hankinnat.

Päätös Päättän valita Kennu Oy:n urakoitsijaksi tekemään Pertun päiväkodin lisäeristystyön hintaan 34 799,40€.

Päätöksen allekirjoitus

Kalteva Patrik
rakennuspäällikkö

Tämä päätös on allekirjoitettu sähköisesti Tuusulan kunnan asianhallintajärjestelmässä.

Lisätiedot/valmistelija:

Lainekivi Toni, etunimi.sukunimi@tuusula.fi

Nähtävilläolo

Päätös julkaistaan kunnan yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksi asianosainen, kunnossapitorakennuttaja, tilapalvelupäällikkö, kiinteistönhoitopäällikkö, teknisen lautakunnan pj ja vara-pj, kansliapäällikkö, pormestari